



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51,
Почтовый адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51. тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр-т Кирова, д.24 тел:(81372)2-63-22

e-mail:ondluga@mail.ru

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99-99

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-22-70-298**

Лужский район, г. Луга, ул. Большая заречная, д.73
(место составления акта)

10 ч 00 мин
(время,

21.11.2019

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области от 29.10.2019 года № 2-22-70-298

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка зданий ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Большая заречная, д. 73

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области
«Лужская санаторная школа-интернат», далее ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-
интернат» юридический адрес: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул.
Большая заречная, д. 73, ИНН 4710008121

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя
(-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«05», ноябрь 2019 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___ ч


Общая продолжительность проверки: с 15.11.2019 по 21.11.2019 «5» дней (ей) («___» часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «15» минут «15» ноября 20 19 г.


(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Хиль Анастасия Александровна- инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного

управления МЧС России по Ленинградской области- государственный инспектор по пожарному надзору Лужского района Ленинградской области:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперты, представители экспертных организаций к участию проверки не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Лужский район, г. Луга, ул. Большая заречная, д. 73

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
Предписание № 2-22-72-141/1/1 от 24.10.2018 выполнено в полном объеме			

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился.
4. Фототаблица не оформлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: объяснения не брались
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: **предписание не вручалось.**
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: не представлялись.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Хиль Анастасия Александровна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области-государственный инспектор по пожарному надзору Лужского района Ленинградской области:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 21 ” ноября 20 19



С актом проверки ознакомлен(а) экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Михаил Гаврилович Михайлов
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

21 ноября 20 19 г.

(подпись)



Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)